

Ciudad de México, a 07 de julio de 2026.

Vecinos de la Colonia

Tema: Sistema de captación de aguas residuales durante la operación.

Proyecto: Antara Fase II

Estimados Vecinos.

Durante la operación de Antara Fase II, las aguas residuales se generan principalmente en los sanitarios de áreas comunes, locales comerciales, restaurantes y demás servicios de la plaza.



Estas aguas son conducidas a través de la red sanitaria del edificio mediante tuberías diseñadas para transportar de forma segura las descargas, evitando fugas o contaminación al entorno.

Toda el agua residual recolectada es dirigida hacia el sistema de drenaje sanitario de la plaza y, posteriormente, es enviada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) o al sistema de alcantarillado autorizado, según corresponda al diseño del proyecto y la infraestructura existente.

En la PTAR, las aguas residuales reciben un proceso de tratamiento que elimina sólidos, materia orgánica y otros contaminantes, permitiendo obtener agua tratada que puede destinarse a usos no potables, como el riego de áreas verdes, limpieza de exteriores o alimentación de sistemas de servicios, contribuyendo al ahorro de agua potable.

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se realizan inspecciones y mantenimientos periódicos a las tuberías, cárcamos, bombas, trampas de grasa (en las áreas de preparación de alimentos) y equipos de tratamiento, evitando obstrucciones, malos olores y derrames.

Finalmente, el sistema es monitoreado de manera continua para verificar que las descargas y la calidad del agua tratada cumplan con la normatividad ambiental vigente y con los criterios de sostenibilidad establecidos para Antara Fase II, promoviendo un manejo responsable del recurso hídrico y reduciendo el impacto ambiental de la operación de la plaza.

  
  
Superintendente General | Antara Fase II